



Исх. № 446
от 06.10. 2015 года

Медведько А.В.,
проживающему по адресу:
Московская область,
г. Красногорск, ул. Игоря
Мерлушкина, д. 3, кв. 251

В ответ на Ваше заявление вх. № 496 от 11.08.2015 г. сообщаем.

При вводе в эксплуатацию многоквартирного дома расположенного по адресу: Московская область, г. Красногорск, ул. Игоря Мерлушкина, д. 3, пожарные шкафы были полностью укомплектованы необходимым оборудованием, согласно нормам и стандартам, установленным действующим законодательством. Дальнейшее отсутствие пожарных рукавов и стволов, ставшее предметом сюжета телевизионного канала, обусловлено кражей указанного имущества.

В ходе проведенной по вашему заявлению проверки, при осмотре первичных средств пожаротушения в пожарных шкафах и технических помещениях дома, нарушений правил противопожарного режима не выявлено. Пожарные краны укомплектованы рукавами и стволами, пожарные рукава присоединены к стволу и крану, пожарные шкафы опечатаны, что полностью соответствует действующим правилам пожарной безопасности, а также другим нормативно-правовым актам, регулирующим данный вопрос.

Вместе с тем, принимая во внимание, что кражи в настоящее время сократились, однако полностью не устранены, просим Вас, в случае выявления фактов кражи, следствием которых может стать отсутствие указанного оборудования, незамедлительно сообщить об этом консьержу либо в диспетчерскую службу для оперативного доукомплектования отсутствующими средствами.

Приложение:

1. Копия Акта № 1/15-7 от 29.05.2015г. – 1л.

Управляющий комплексом

Е. Н. Дождѣва



АКТ № 1/15-7
проверки пожарных шкафов

г. Красногорск, Московской области




29 мая 2015 года

Комиссия в составе главного инженера Точилина Ю.Т., инженера Мирошника С.Н., инженера Николаева И.Н. составила настоящий Акт на предмет осмотра пожарных шкафов на предмет исправности и укомплектованности пожарных кранов и рукавов в многоквартирном доме по адресу: Московская область, ул. Игоря Мерлушкина, д. 3.

В результате осмотра установлено, что пожарные шкафы укомплектованы рукавами и стволами. Соединительные головки и вентили находятся в исправном состоянии. Пожарные рукава перекатаны, присоединены к кранам и стволам.

Вывод: внутренний противопожарный водопровод и пожарные краны годны к дальнейшей эксплуатации.

Члены комиссии:

 _____	Ю.Т. Точилин
 _____	С.Н. Мирошник
 _____	И.Н. Николаев